

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond7@mchskrsk.ru)

Отдел надзорной деятельности по г. Назарово и Назаровскому району

662200 Россия, Красноярский край, г. Назарово, ул. Чехова, 13, тел. 8(391-55) 5-06-83

(ondnaz@mchskrsk.ru)

Предписания № 82/1/1-8

Об устранении нарушении требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара

Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина).

«Назаровский районный дом детского творчества»

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Назарово и Назаровского района Красноярского края по пожарному надзору Шкоркина В.В. от 09.10.2019г. № 82 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 22.10.2019 года по 25.10.2019 года, 3 (три) рабочих дня, 6 (шесть) часов, проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором г. Назарово и Назаровского Красноярского края района по пожарному надзору Чирковым Мизаилом Сергеевичем, здания Муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного образования «Назаровский районный дом детского творчества» по адресу: Россия, Красноярский край, Назаровский район, с. Красная поляна, ул. Мира, 33 совместно с директором МКОУ ДО ДДТ Харионовой Натальей Александровной,

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Муниципального казённое образовательное учреждение дополнительного образования «Назаровский районный Дом детского творчества», Назаровский район, с. Красная поляна ул. Мира, 33.				

82/1/1	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматическая установка пожарной сигнализации)	пункт 61 (3) На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	До 01.10.2020г	
82/1/2	Отсутствует противопожарная дверь между сельским домом культуры и домом творчества на первом этаже.	Статья 88 (2) Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках. 1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. 2. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения к настоящему Федеральному закону.	До 01.10.2020г	
82/1/3	Отсутствует противопожарная дверь между сельским домом культуры и домом творчества на втором этаже.	Статья 88 (2) Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках. 1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом	До 01.10.2020г	

		<p>классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.</p> <p>2. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения к настоящему Федеральному закону.</p>		
82/1/4	<p>Отсутствует противопожарная дверь между сельским домом культуры и домом творчества на третьем этаже.</p>	<p>Статья 88 (2) Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках.</p> <p>1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.</p> <p>2. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения к настоящему Федеральному закону.</p>	До 01.10.2020г	
82/1/5	<p>Отсутствуют противопожарные двери между зрительным залом и домом творчества на втором этаже.</p>	<p>Статья 88 (2) Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках.</p> <p>1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами ог-</p>	До 01.10.2020г	

		<p>нестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.</p> <p>2. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения к настоящему Федеральному закону.</p>		
82/1/6	<p>Отсутствуют противопожарные двери между зрительным залом и домом творчества на третьем этаже.</p>	<p>Статья 88 (2) Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках.</p> <p>1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.</p> <p>2. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения к настоящему Федеральному закону.</p>	До 01.10.2020г	

82/1/7	Отсутствует эвакуационное освещение.	<p>п.4.3.1 (7) в зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95.</p> <p>п.7.74 (1) Эвакуационное освещение в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать:</p> <p>в местах, опасных для прохода людей; в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел.; по основным проходам производственных помещений, в которых работают более 50 чел.; в лестничных клетках жилых зданий высотой 6 этажей и более; в производственных помещениях с постоянно работающими в них людьми, где выход людей из помещения при аварийном отключении нормального освещения связан с опасностью травматизма из-за продолжения работы производственного оборудования; в помещениях общественных и вспомогательных зданий промышленных предприятий, если в помещениях могут одновременно находиться более 100 чел.; в производственных помещениях без естественного света.</p>	До 01.10.2020г	
<b>Музей сибирской игрушки, Назаровский район, с. Красная поляна ул. Мира,33</b>				
82/1/8	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	<p>А.4 (б) в зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);</li> <li>- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;</li> <li>- категории В4 и Д по пожарной опасности;</li> <li>- лестничных клеток.</li> </ul>	До 01.10.2020г	
Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,				

требования которого (ых) нарушены	
1	СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»
2	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
3	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».
4	Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»
5	Приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»
6	СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»
7	СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную, или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов РФ;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Государственный инспектор  
г. Назарово и Назаровского района Красноярского края  
по пожарному надзору Чирков М.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» октября 2019г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор МКОУ ДО ДЦГ  
Харитонова Н.А.

(должность, фамилия, инициалы)

«25» октября 2019 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:  
 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391)227-09-19